



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检测报告

防伪码: 24X6T6



扫一扫关注我们



浙品码



扫一扫查询真伪

报告编号: NFLH26080130

产品名称: 304不锈钢高温浮球开关

委托单位: 乐清市伊莱科电气有限公司

检测类别: 委托检测



温州市质量技术监督科学研究院

检验检测专用章

(1)

温州市质量技术监督科学研究院

检测报告

报告编号：NFLH26080130

共 3 页 第 1 页

样品名称	304不锈钢高温浮球开关	型号规格	EFQS-H
委托方	乐清市伊莱科电气有限公司	样品标识	
委托方地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十路246号	生产日期/批号	——
委托方电话	17336210926	样品编号	NFLH26080130
受检单位	——	样品数量	2只
生产单位	乐清市伊莱科电气有限公司	样品等级	——
送样方式	自送	到样日期	2026/08/06
检测类别	委托检测	检测日期	2026-08-07~2026-08-27
检测项目	见续页	检测地点	滨海院区
检测依据	GB/T 4208-2017、GB/T2423. 2-2008		
判定依据	GB/T 4208-2017、GB/T2423. 2-2008、委托单位技术条件		
检测结果	根据委托要求和检测依据，对样品进行检测，所检项目实测结果均符合标准和委托单位技术条件要求。 		
备注	本报告中测试项目均在相应标准规定的环境条件下进行。		

批准：  (吴杰)

审核：  (陈继宣)

编制：  (庞达)

温州市质量技术监督科学研究院	编号: NFLH26080130	
检 测 报 告	共 3 页	第 2 页

检测说明: /

样品照片:



温州市质量技术监督科学研究院		编号：NFLH26080130	
检 测 报 告		共 3 页	第 3 页
项目	技 术 要 求	实测结果	单项结论
高温试验	在 120℃ 高温箱内放置 48h 后取出，应能正常接通、断开。	正常接通、断开	符合
防护等级	外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2017 规定的 IP68 要求（2m 水深，1h）。试验结束后应无水、粉尘进入，应能正常接通、断开。	无水、粉尘进入； 正常接通、断开	符合
本页以下空白			



声 明

- 一、报告无检验检测专用印章或本院公章无效，无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，报告涂改无效。
- 二、未经本院批准不得部分复制报告，复制报告未重新加盖检验检测专用印章或本院公章无效。
- 三、委托方对其送检样品的代表性和真实性负责，并对其提供信息的真实性和完整性负责。
- 四、本院对报告的检验检测数据和结果负责，本报告的检验检测数据和结果仅适用于所检样品。
- 五、本报告以简单接受的判定规则进行符合性判定，未考虑不确定度所带来的风险，本院不承担相关责任，特别约定、标准或规范中有明确规定的除外。
- 六、委托方若对报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。
- 七、报告各页均为本报告不可分割之部分，未完整使用报告全文由此造成的任何不良后果，本院不负任何责任。
- 八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术监督科学研究院 实验室及业务联系方式

- 1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；
业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；
委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566
公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；
- 2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；
业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；
委托类业务服务电话：0577-88913104
公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；
- 3、浙南云谷院区地址：温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；
业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；
委托类业务服务电话：0577-88914149
公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；
- 4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；
业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692
公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；
- 5、政府类业务服务电话：0577-89751111
- 6、申投诉联系电话：0577-88915423
- 7、本院官网：<https://wzmsa.wenzhou.gov.cn/wzszljsjckxyjy/index.html>
- 8、院长邮箱：zjy@zhejian.com

*****报告已结束*****

